

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Ульяновской области

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: undpr@73.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,

Цильнинскому районам и г. Новоульяновску

(наименование органа государственного надзора)

ул. Новокомбинатовская, д. 31, р.п. Ишеевка, 433310, тел. (8422) 42-99-97, E-mail: ogpn_ulyan_n@73.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

28 марта 2023 г.

с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 34

Мной, государственным инспектором Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору, Мугиным Алексеем Александровичем, 28.03.2023 рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении должностного лица — директора МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Чуносова Евгения Юрьевича.

Как следует из материалов дела, 14 марта 2023 года в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудниками ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску принято участие в проверке, проводимой прокуратурой Цильнинского района, в отношении МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Из постановления прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении от 21.03.2023 следует, 14 марта 2023 года в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 4433644, Ульяновская область, Цильнинский район, ср. п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5 Чуносвым Е.Ю. нарушены требования пожарной безопасности, за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац) и наименование НПА РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены
1.	На объекте защиты не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей согласно паспорту завода-изготовителя. <i>Соответствующие записи отсутствуют</i>	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации

	<i>в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	Федерации от 16.09.2020 N 1475 (далее - ППР в РФ).
2.	На объекте защиты не проводится 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. <i>Соответствующие записи отсутствуют в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	п. 30 ППР в РФ.
3.	На объекте защиты не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых с системой пожарной сигнализации, отсутствуют.</i>	п. 54 ППР в РФ.
4.	На объекте защиты не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствуют.</i>	п. 54 ППР в РФ.
5.	Не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый руководителем организации. <i>Соответствующие документы не предоставлены.</i>	абз. 2 п. 54 ППР в РФ.

Постановлением №12-012/2023 от 28.03.2023 Чуносков Е.Ю. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что лицом, ответственным за контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при осуществлении технологического процесса, своевременно не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. При этом не представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии возможности для выполнения требований пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности, являясь одной из важнейших задач государства, регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ), который определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения организациями независимо от их организационно-правовых форм и

форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Эти требования установлены законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

На основании ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Материалами административного дела установлено, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, имеют место в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязанностей Чуносовым Е.Ю.

Чуносов Е.Ю. обязан был обеспечить выполнение указанных требований пожарной безопасности, однако, своевременно не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Таким образом, указанное обстоятельство явилось причиной, способствовавшей совершению Чуносовым Е.Ю. административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Условием совершения указанных правонарушений явилось отсутствие должного контроля со стороны руководства МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ за состоянием пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Руководству МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и обеспечить их устранение.

2. В течение одного месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Информирую Вас, что неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,

квалифицируется в качестве административного правонарушения по ст. 19.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор Ульяновского,
Цильнинскому районам и г. Новоульяновску
по пожарному надзору



Мугин А.А.